



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,

Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

152615, г. Углич, ул. Ярославская, д. 10/2, телефон/факс (48532) 2-23-07, 2-13-37 E-mail: ognpyglich@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 17/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

директору Муниципального общеобразовательного учреждения Василевская средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Василевская СОШ) Ивановой Ольге Юрьевне,
МОУ Василевская СОШ

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского района Ярославской области по пожарному надзору №17 от 20.02.2020г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с "18" марта 2020 г. по "19" марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем в отношении объекта защиты – МОУ Василевская СОШ по адресу: Ярославская область, Угличский район, с. Василево, ул. Школьная, д.1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	Здание детского сада оборудовать пожарными щитами в соответствии с Приложением №5 Правил противопожарного режима в РФ.	п.481, Приложение №5 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390 (далее-ППР в РФ)	01.07.2021	
2.	Перед наружной дверью запасного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, установить горизонтальную входную площадку с глубиной не	ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №69 -ФЗ); п.8.1.3 СП 1.13130.2009	01.07.2021	

	менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)».		
3.	Обеспечить формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ при срабатывании двух дымовых пожарных извещателей.	ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №69 -ФЗ); Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1 СП 5.13130.2009*.	01.07.2021	
4.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ проложить кабелем с типом исполнения FRLSLTx или FRHFLTx.	ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №69 -ФЗ); Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-2012 табл. 2.	01.07.2021	
5.	Приемно-контрольный прибор АУПС защитить от несанкционированного доступа.	ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №69 -ФЗ); Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009,	01.07.2021	
6.	Обеспечить соответствие нормативным требованиям по уровню звука сигнала СОУЭ в помещении склада продуктов.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03, п. 61 ППР в РФ.	01.07.2021	
Работоспособность АУПС и СОУЭ				
7.	Обеспечить поступление сигнала «Неисправность» на ППКП при имитации обрыва соединительных линий АУПС.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 5 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п.13.14.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.; п. 11.1 НПБ 88-2001*	01.07.2021	
8.	Обеспечить поступление на ППКП сигнала «Неисправность» при имитации короткого замыкания соединительных линий АУПС.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 5 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п.13.14.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.; п.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и
Большесельского районов Ярославской области
по пожарному надзору



(подпись)

Колчин А.Н.

«19» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Василевская СОШ

(подпись)

Иванова О.Ю.

«19» 03 2020 г.